

平成 30 年度 原水水質検査結果

項目	定期検査項目	入山川 表流水	帯沢川 表流水	萩平川 表流水	幽池ヶ沢 表流水	細山川 表流水	堂平・白石 浄水場浅井戸	上ノ貝戸 浄水場浅井戸	大宝 浄水場浅井戸
1	嫌気性芽胞菌 (個/100ml)	4月	0	0	0	0	0	0	0
		5月	0	0	1	0	0	0	0
		6月	1	0	0	0	0	0	0
		7月	0	0	0	0	0	0	230
		8月	0	0	0	0	0	0	10
		9月	0	0	0	1	0	0	8
		10月	0	1	0	1	2	0	0
		11月	0	0	0	0	1	0	1
		12月	0	0	0	0	0	0	1
		1月	0	0	0	0	0	0	7
		2月	0	0	0	0	0	0	5
		3月	0	0	0	0	1	0	3
2	大腸菌 (個/100ml)	4月	0	2	12	0	0	0	23
		5月	8	4	5	0	5	0	53
		6月	99	1	11	3	7	0	2400
		7月	34	74	76	34	0	0	2400
		8月	60	3	29	26	42	0	88
		9月	4	0	5	3	13	0	79
		10月	17	8	52	5	27	0	53
		11月	0	0	5	3	5	0	6
		12月	0	0	0	0	0	0	4
		1月	0	0	0	0	0	0	4
		2月	0	0	0	0	0	0	0
		3月	0	1	1	0	0	0	3
3	クリプトスポリジウム (個/5l)	6月	0	0	0	0	0	0	0
		9月	0	0	0	0	0	0	0
		12月	0	0	0	0	0	0	0
		3月	0	0	0	0	0	0	0