令和８年度　　帯沢浄水場系統浄水水質検査結果

項目	定期検査項目	基準値 (mg/l)	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
1	一般細菌	100個以下	0											
2	大腸菌	不検出	不検出											
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005以下												
5	セレン及びその化合物	0.01以下												
6	鉛及びその化合物	0.01以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下												
8	六価クロム及びその化合物	0.05以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8以下												
13	ホウ酸及びその化合物	1.0以下												
14	四塩化炭素	0.002以下												
15	１、４－ジオキサン	0.5以下												
16	ｼｽ-及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04以下												
17	ジクロロメタン	0.02以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01以下												
19	トリクロロエチレン	0.01以下												
20	PFOS及びPFOA	0.00005以下												
21	ベンゼン	0.01以下												
22	塩素酸	0.6以下												
23	クロロ酢酸	0.02以下												
24	クロロホルム	0.06以下												
25	ジクロロ酢酸	0.04以下												
26	ジブロモクロロメタン	0.1以下												
27	臭素酸	0.01以下												
28	総トリハロメタン	0.1以下												
29	トリクロロ酢酸	0.2以下												
30	ブロモジクロロメタン	0.03以下												
31	ブロモホルム	0.09以下												
32	ホルムアルデヒド	0.08以下												
33	亜鉛及びその化合物	1.0以下												
34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下												
35	鉄及びその化合物	0.3以下												
36	銅及びその化合物	1.0以下												
37	ナトリウム及びその化合物	200以下												
38	マンガン及びその化合物	0.05以下												
39	塩化物イオン	200以下	3.0											
40	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300以下												
41	蒸発残留物	500以下												
42	陰イオン界面活性剤	0.2以下												
43	ジェオスミン	0.00001以下												
44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001以下												
45	非イオン界面活性剤	0.02以下												
46	フェノール類	0.005以下												
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3.0以下	0.5											
48	ＰＨ値	5.8～8.6	7.6											
49	味	異常でないこと	異常なし											
50	臭気	異常でないこと	異常なし											
51	色度	5度以下	1未満											
52	濁度	2度以下	0.1未満											

令和８年度　　萩平浄水場系統浄水水質検査結果

項目	定期検査項目	基準値 (mg/l)	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
1	一般細菌	100個以下	0											
2	大腸菌	不検出	不検出											
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005以下												
5	セレン及びその化合物	0.01以下												
6	鉛及びその化合物	0.01以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下												
8	六価クロム及びその化合物	0.05以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8以下												
13	ホウ酸及びその化合物	1.0以下												
14	四塩化炭素	0.002以下												
15	１、４－ジオキサン	0.5以下												
16	ｼｽ-及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04以下												
17	ジクロロメタン	0.02以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01以下												
19	トリクロロエチレン	0.01以下												
20	PFOS及びPFOA	0.00005以下												
21	ベンゼン	0.01以下												
22	塩素酸	0.6以下												
23	クロロ酢酸	0.02以下												
24	クロロホルム	0.06以下												
25	ジクロロ酢酸	0.04以下												
26	ジブロモクロロメタン	0.1以下												
27	臭素酸	0.01以下												
28	総トリハロメタン	0.1以下												
29	トリクロロ酢酸	0.2以下												
30	ブロモジクロロメタン	0.03以下												
31	ブロモホルム	0.09以下												
32	ホルムアルデヒド	0.08以下												
33	亜鉛及びその化合物	1.0以下												
34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下												
35	鉄及びその化合物	0.3以下												
36	銅及びその化合物	1.0以下												
37	ナトリウム及びその化合物	200以下												
38	マンガン及びその化合物	0.05以下												
39	塩化物イオン	200以下	2.3											
40	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300以下												
41	蒸発残留物	500以下												
42	陰イオン界面活性剤	0.2以下												
43	ジェオスミン	0.00001以下												
44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001以下												
45	非イオン界面活性剤	0.02以下												
46	フェノール類	0.005以下												
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3.0以下	0.6											
48	ＰＨ値	5.8～8.6	7.6											
49	味	異常でないこと	異常なし											
50	臭気	異常でないこと	異常なし											
51	色度	5度以下	1未満											
52	濁度	2度以下	0.1未満											

令和８年度　白石浄水場系統浄水水質検査結果

項目	定期検査項目	基準値 (mg/l)	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
1	一般細菌	100個以下	0											
2	大腸菌	不検出	不検出											
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005以下												
5	セレン及びその化合物	0.01以下												
6	鉛及びその化合物	0.01以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下												
8	六価クロム及びその化合物	0.05以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8以下												
13	ホウ酸及びその化合物	1.0以下												
14	四塩化炭素	0.002以下												
15	１、４－ジオキサン	0.5以下												
16	ｼｽ-及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04以下												
17	ジクロロメタン	0.02以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01以下												
19	トリクロロエチレン	0.01以下												
20	PFOS及びPFOA	0.00005以下												
21	ベンゼン	0.01以下												
22	塩素酸	0.6以下												
23	クロロ酢酸	0.02以下												
24	クロロホルム	0.06以下												
25	ジクロロ酢酸	0.04以下												
26	ジブロモクロロメタン	0.1以下												
27	臭素酸	0.01以下												
28	総トリハロメタン	0.1以下												
29	トリクロロ酢酸	0.2以下												
30	ブロモジクロロメタン	0.03以下												
31	ブロモホルム	0.09以下												
32	ホルムアルデヒド	0.08以下												
33	亜鉛及びその化合物	1.0以下												
34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下												
35	鉄及びその化合物	0.3以下												
36	銅及びその化合物	1.0以下												
37	ナトリウム及びその化合物	200以下												
38	マンガン及びその化合物	0.05以下												
39	塩化物イオン	200以下	2.2											
40	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300以下												
41	蒸発残留物	500以下												
42	陰イオン界面活性剤	0.2以下												
43	ジェオスミン	0.00001以下												
44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001以下												
45	非イオン界面活性剤	0.02以下												
46	フェノール類	0.005以下												
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3.0以下	0.4											
48	ＰＨ値	5.8～8.6	7.6											
49	味	異常でないこと	異常なし											
50	臭気	異常でないこと	異常なし											
51	色度	5度以下	1未満											
52	濁度	2度以下	0.1未満											

令和８年度　　堂平・白石浄水場系統浄水水質検査結果

項目	定期検査項目	基準値 (mg/l)	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
1	一般細菌	100個以下	0											
2	大腸菌	不検出	不検出											
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005以下												
5	セレン及びその化合物	0.01以下												
6	鉛及びその化合物	0.01以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下												
8	六価クロム及びその化合物	0.05以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8以下												
13	ホウ酸及びその化合物	1.0以下												
14	四塩化炭素	0.002以下												
15	１、４－ジオキサン	0.5以下												
16	ｼｽ-及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04以下												
17	ジクロロメタン	0.02以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01以下												
19	トリクロロエチレン	0.01以下												
20	PFOS及びPFOA	0.00005以下												
21	ベンゼン	0.01以下												
22	塩素酸	0.6以下												
23	クロロ酢酸	0.02以下												
24	クロロホルム	0.06以下												
25	ジクロロ酢酸	0.04以下												
26	ジブロモクロロメタン	0.1以下												
27	臭素酸	0.01以下												
28	総トリハロメタン	0.1以下												
29	トリクロロ酢酸	0.2以下												
30	ブロモジクロロメタン	0.03以下												
31	ブロモホルム	0.09以下												
32	ホルムアルデヒド	0.08以下												
33	亜鉛及びその化合物	1.0以下												
34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下												
35	鉄及びその化合物	0.3以下												
36	銅及びその化合物	1.0以下												
37	ナトリウム及びその化合物	200以下												
38	マンガン及びその化合物	0.05以下												
39	塩化物イオン	200以下	7.4											
40	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300以下												
41	蒸発残留物	500以下												
42	陰イオン界面活性剤	0.2以下												
43	ジェオスミン	0.00001以下												
44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001以下												
45	非イオン界面活性剤	0.02以下												
46	フェノール類	0.005以下												
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3.0以下	0.5											
48	ＰＨ値	5.8～8.6	7.5											
49	味	異常でないこと	異常なし											
50	臭気	異常でないこと	異常なし											
51	色度	5度以下	1未満											
52	濁度	2度以下	0.1未満											

令和８年度　　大宝浄水場系統浄水水質検査結果

項目	定期検査項目	基準値 (mg/l)	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
1	一般細菌	100個以下	0											
2	大腸菌	不検出	不検出											
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005以下												
5	セレン及びその化合物	0.01以下												
6	鉛及びその化合物	0.01以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下												
8	六価クロム及びその化合物	0.05以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8以下												
13	ホウ酸及びその化合物	1.0以下												
14	四塩化炭素	0.002以下												
15	１、４－ジオキサン	0.5以下												
16	ｼｽ-及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04以下												
17	ジクロロメタン	0.02以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01以下												
19	トリクロロエチレン	0.01以下												
20	PFOS及びPFOA	0.00005以下												
21	ベンゼン	0.01以下												
22	塩素酸	0.6以下												
23	クロロ酢酸	0.02以下												
24	クロロホルム	0.06以下												
25	ジクロロ酢酸	0.04以下												
26	ジブロモクロロメタン	0.1以下												
27	臭素酸	0.01以下												
28	総トリハロメタン	0.1以下												
29	トリクロロ酢酸	0.2以下												
30	ブロモジクロロメタン	0.03以下												
31	ブロモホルム	0.09以下												
32	ホルムアルデヒド	0.08以下												
33	亜鉛及びその化合物	1.0以下												
34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下												
35	鉄及びその化合物	0.3以下												
36	銅及びその化合物	1.0以下												
37	ナトリウム及びその化合物	200以下												
38	マンガン及びその化合物	0.05以下												
39	塩化物イオン	200以下	6.7											
40	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300以下												
41	蒸発残留物	500以下												
42	陰イオン界面活性剤	0.2以下												
43	ジェオスミン	0.00001以下												
44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001以下												
45	非イオン界面活性剤	0.02以下												
46	フェノール類	0.005以下												
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3.0以下	0.3											
48	ＰＨ値	5.8～8.6	7.5											
49	味	異常でないこと	異常なし											
50	臭気	異常でないこと	異常なし											
51	色度	5度以下	1未満											
52	濁度	2度以下	0.1未満											

令和８年度　　上ノ貝戸浄水場系統浄水水質検査結果

項目	定期検査項目	基準値 (mg/l)	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
1	一般細菌	100個以下	0											
2	大腸菌	不検出	不検出											
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005以下												
5	セレン及びその化合物	0.01以下												
6	鉛及びその化合物	0.01以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下												
8	六価クロム及びその化合物	0.05以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8以下												
13	ホウ酸及びその化合物	1.0以下												
14	四塩化炭素	0.002以下												
15	１、４－ジオキサン	0.5以下												
16	ｼｽ-及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04以下												
17	ジクロロメタン	0.02以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01以下												
19	トリクロロエチレン	0.01以下												
20	PFOS及びPFOA	0.00005以下												
21	ベンゼン	0.01以下												
22	塩素酸	0.6以下												
23	クロロ酢酸	0.02以下												
24	クロロホルム	0.06以下												
25	ジクロロ酢酸	0.04以下												
26	ジブロモクロロメタン	0.1以下												
27	臭素酸	0.01以下												
28	総トリハロメタン	0.1以下												
29	トリクロロ酢酸	0.2以下												
30	ブロモジクロロメタン	0.03以下												
31	ブロモホルム	0.09以下												
32	ホルムアルデヒド	0.08以下												
33	亜鉛及びその化合物	1.0以下												
34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下												
35	鉄及びその化合物	0.3以下												
36	銅及びその化合物	1.0以下												
37	ナトリウム及びその化合物	200以下												
38	マンガン及びその化合物	0.05以下												
39	塩化物イオン	200以下	11.3											
40	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300以下												
41	蒸発残留物	500以下												
42	陰イオン界面活性剤	0.2以下												
43	ジェオスミン	0.00001以下												
44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001以下												
45	非イオン界面活性剤	0.02以下												
46	フェノール類	0.005以下												
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3.0以下	0.4											
48	ＰＨ値	5.8～8.6	7.4											
49	味	異常でないこと	異常なし											
50	臭気	異常でないこと	異常なし											
51	色度	5度以下	1未満											
52	濁度	2度以下	0.1未満											

令和８年度　清正公山浄水場系統浄水水質検査結果

項目	定期検査項目	基準値 (mg/l)	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
1	一般細菌	100個以下	0											
2	大腸菌	不検出	不検出											
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005以下												
5	セレン及びその化合物	0.01以下												
6	鉛及びその化合物	0.01以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下												
8	六価クロム及びその化合物	0.05以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8以下												
13	ホウ酸及びその化合物	1.0以下												
14	四塩化炭素	0.002以下												
15	１、４－ジオキサン	0.5以下												
16	ｼｽ-及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04以下												
17	ジクロロメタン	0.02以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01以下												
19	トリクロロエチレン	0.01以下												
20	PFOS及びPFOA	0.00005以下												
21	ベンゼン	0.01以下												
22	塩素酸	0.6以下												
23	クロロ酢酸	0.02以下												
24	クロロホルム	0.06以下												
25	ジクロロ酢酸	0.04以下												
26	ジブロモクロロメタン	0.1以下												
27	臭素酸	0.01以下												
28	総トリハロメタン	0.1以下												
29	トリクロロ酢酸	0.2以下												
30	ブロモジクロロメタン	0.03以下												
31	ブロモホルム	0.09以下												
32	ホルムアルデヒド	0.08以下												
33	亜鉛及びその化合物	1.0以下												
34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下												
35	鉄及びその化合物	0.3以下												
36	銅及びその化合物	1.0以下												
37	ナトリウム及びその化合物	200以下												
38	マンガン及びその化合物	0.05以下												
39	塩化物イオン	200以下	3.2											
40	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300以下												
41	蒸発残留物	500以下												
42	陰イオン界面活性剤	0.2以下												
43	ジェオスミン	0.00001以下												
44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001以下												
45	非イオン界面活性剤	0.02以下												
46	フェノール類	0.005以下												
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3.0以下	0.6											
48	ＰＨ値	5.8～8.6	7.7											
49	味	異常でないこと	異常なし											
50	臭気	異常でないこと	異常なし											
51	色度	5度以下	1未満											
52	濁度	2度以下	0.1未満											